

Zápis zo schôdze DR SVB 9.04.2026

Prítomní: Buzinger, Cvičela, Hauková, Kovarská, Reichwalderová, Stachová.

1. Výtahy

Dňa 10.2. bola vykonaná odborná prehliadka výtahov. Boli zistené tieto nedostatky: Nedostatky pre výtah TONV 500 (452-268/1973) o nosnosti 500 kg: Znečistená priehľbeň domovým odpadom
Nedostatky pre výtah TOV 250 L (4183-1331/1973) o nosnosti 250 kg: Opotrebované spojivé gumené, znečistená priehľbeň domovým odpadom, skrátit' lanko obmedzovača rýchlosti z dôvodu opotrebenia. Nedostatky pre výtah TOV 250 P (4183-1330/1973) o nosnosti 250 kg: Upraviť spínač OR v šachte, skrátit' lanko obmedzovača rýchlosti, znečistená priehľbeň domovým odpadom. Cena za odstránenie nedostatkov bola 634,68 €, kde sme vyjednali, aby úprava snímača bola bezplatná. Dňa 8.3. sa pokazil malý osobný výtah. Oprava 2x snímača polohy stála 295,2 € Práce vykonala firma Baryt, náš správca výtahov.

2. Neplatiči v našom dome

K 31.3.2026 nevidujeme v dome žiadneho neplatiča, ktorého dlh je väčší ako 350 €.

3. Termín konania najbližšej schôdze SVB

Ďalšia schôdza dozornej rady SVB sa bude konať vo štvrtok 7.05.2026 (prezenčne + TEAMS).